

EC CERTIFICAAT VAN CONFORMITEIT

0336 - CPD - 8561

In overeenstemming met de Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van Europese gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten (Bouwproductenrichtlijn) geamendeerd door de Richtlijn 93/68/EEG van de Raad van Europese gemeenschappen van 22 juli 1993, is het gebleken dat het product :

Ventilatieraam voor natuurlijke rook- en warmteafvoer

Handelsnaam:

Estra

op de markt gebracht door
Brakel Aluminium B.V.

en geproduceerd op de locatie van
Brakel Aluminium B.V.
Linie 48
5405 AN Uden
Netherland

is onderworpen aan een factory production control systeem door de fabrikant. En dat de Notified Body 1234 Efectis Nederland B.V. de initiële type testen van de relevante eigenschappen heeft uitgevoerd. De Notified Body, TÜV Rheinland Nederland B.V. heeft de initiële inspectie van de fabriek en de factory production control uitgevoerd en voert een continue regelmatige verificatie uit van het factory production control systeem.

Dit certificaat verklaart dat is voldaan aan alle bepalingen met betrekking tot het systeem van toezicht houden op de conformiteit (attestation of conformity) en de verrichtingen zoals beschreven in de Annex ZA van de norm

EN 12101-2

waar die van toepassing zijn en dat het product voldoet aan alle voorgeschreven vereisten.

Dit certificaat is voor het eerst uitgegeven op **25 mei 2007** en blijft geldig zolang aan de voorwaarden voldaan wordt zoals die zijn vastgelegd in de relevante geharmoniseerde technische specificaties of zolang de productie omstandigheden in de fabriek of de FPC zelf niet in belangrijke mate gewijzigd zijn.

Apeldoorn, januari, 2012

TÜV Rheinland Nederland B.V.
Boogschutterstraat 11A
NL – 7324 AE Apeldoorn
Nederland



Directeur, TÜV Rheinland Nederland B.V.

Dit document bestaat uit 1 certificaat en 1 bijlage van 2 pagina's

EC CERTIFICAAT VAN CONFORMITEIT

0336 - CPD - 8561

Bijlage 1 (pagina 1 van 2)

Ventilatieraam voor natuurlijke rook- en warmteafvoer

Handelsnaam:

Estra

Toepassingsgebied

Estra, elektrisch bediend met louvres van enkel glas.

Bmin [mm]	Bmax [mm]	Lmin [mm]	Lmax [mm]
400	1.500	700	3.000

Estra, elektrisch bediend met louvres van dubbel glas

Bmin [mm]	Bmax [mm]	Lmin [mm]	Lmax [mm]
400	1.600	700	3.000

De klassificaties voor deze afmetingen zijn:

- Cv : 0,57
- WL 1500
- Re 1000 (+10000) voor de gehele range
- B 300
- T (00)
- SL 0

Dit document bestaat uit 1 certificaat en 1 bijlage van 2 pagina's

EC CERTIFICAAT VAN CONFORMITEIT

0336 - CPD - 8561

Bijlage 1 (pagina 2 van 2)

Ventilatieraam voor natuurlijke rook- en warmteafvoer

Handelsnaam:

Estra

Toepassingsgebied

Estra, pneumatisch bediend met louvres van enkel glas.

Bmin [mm]	Bmax [mm]	Lmin [mm]	Lmax [mm]
400	1.500	700	3.000

Estra, pneumatisch bediend met louvres van dubbel glas

Bmin [mm]	Bmax [mm]	Lmin [mm]	Lmax [mm]
400	1.600	700	3.000

De klassificaties voor deze afmetingen zijn:

- Cv : 0,57
- WL 1500
- Re 1000
- B 300
- T (00)
- SL 0

Dit document bestaat uit 1 certificaat en 1 bijlage van 2 pagina's